

ANNO 2017	ATTO 29	GARA 10 IST. 0				
GAS PROPANO PER CUCINA						
	COD. AZIENDALE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	SOGGETTO A	MODALITA' AGGIUDIC.
	210849	GAS PROPANO PER CUCINA CON SERBATOIO IN COMODATO D'USO GRATUITO	L	36000	SCHEDA TECNICA	Prezzo MEDIO DERIVANTE DA SCONTO SU LISTINO

SCHEDA TECNICA

G.P.L. miscela commerciale di idrocarburi propano e butano	
Potere calorifico inferiore (p.c.i.)	≥ 11.000 kcal/h
Massa volumica media allo stato liquido a 15°C	$\geq 0,51$ kg/dm ³
Densità in rapporto all'aria	1,54
Temperatura di ebollizione a pressione atmosferica	- 42,1 °C
Litri di gas a pressione atmosferica e alla temperatura di 15°C ricavati da un lt di gas allo stato liquido	circa 270 lt
Densità a 15°C (liquido)	Compresa tra 505 – 530 kg/m ³ (ASTM D 1657)
Temperatura di autoignizione	> 400°C (DIN 51794)
Odore caratteristico	Il gas deve essere odorizzato in accordo alla legge 6.12.1971 n° 1083, al D.M. 7.6.1973, alla Norma UNI-CIG 7133/1994
Contenuto di zolfo	< 50 p.p.m.

DISCIPLINARE TECNICO GAS PROPANO PER CUCINA

La società aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito un serbatoio omologato con asse orizzontale del tipo fuori terra con una capacità di 3.000 lt ed installarlo su area già definita all'interno del campus ospedaliero.

Il serbatoio, messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria in comodato d'uso gratuito, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di legge per la regolarizzazione dell'attività come previsto dal nuovo regolamento di Prevenzione Incendi D.P.R. n.151 del 1.8.2011 per attività 4-a (depositi di GPL fino a 5 mc) dell'allegato "Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione Incendi" e con le modalità contenute nel D.M. 4.5.1998 e successive eventuali modifiche.

Tutti gli oneri della gestione del serbatoio, delle opere installative e di adeguamento normativo, in adempimento al DM 14 Maggio 2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc e successive modifiche apportate dal D.M. 5 luglio 2005, e le pratiche di Prevenzione Incendi (D.P.R. n.151 del 1.8.2011) saranno a carico della ditta appaltatrice della fornitura.

Le Società che vorranno rispondere all'invito dovranno visionare il luogo dell'installazione e produrre il verbale del sopralluogo rilasciato dalla Struttura Gestione Tecnica (tel. 019 6232433 - 0196232720).